



SYNDICAT MIXTE
DES EAUX
DE LA GATINE

POMPAIRE, le 5 décembre 2022

23, rue de Beaulieu - POMPAIRE
BP 80078 - 79202 PARTHENAY CEDEX
Tél : 05 49 95 03 47 - Fax : 05 49 95 4 58
Mail : contact@eaux-de-gatine.fr



COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE
GATINE
20 RUE DE L EPARGNE
79160 COULONGES SUR L AUTIZE

SERVICE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

INFORMATION AUX USAGERS



**METTRE LES LINGETTES
A LA POUBELLE, PAS AUX TOILETTES !**



VOUS REMERCIANT DE VOTRE COLLABORATION

Objet : Obturation du réseau d'eaux usées pour cause de présence de lingettes

Madame, Monsieur,

Notre agent est intervenu récemment dans votre secteur pour déboucher le réseau de collecte des eaux usées. Les ouvrages, complètement bouchés, ne fonctionnaient plus. **La présence en masse de lingettes nettoyantes/désinfectantes/hygiéniques était à l'origine du dysfonctionnement.**

Ces bouchages peuvent créer des débordements d'eaux usées chez les riverains et peuvent se traduire par des hausses de coût de fonctionnement répercutées auprès des usagers.

Le fait que les paquets de certaines marques de lingettes indiquent les mentions « biodégradables » ou « peuvent être jetées à l'égout » n'empêche pas les dégâts causés par leur présence dans les réseaux d'eaux usées.

Nous vous informons donc que nous allons désormais procéder à des contrôles dans votre secteur : pour rappel, notre règlement de service interdit le déversement de corps solides dans les réseaux et le non-respect de cette règle peut amener le service à fermer le branchement d'eaux usées.



Comptant sur votre aimable compréhension, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Service Assainissement Collectif